

**Harmonogram realizacji wniosków polustracyjnych
 z przeprowadzonej lustracji pełnej Spółdzielni za lata 2013-2015**

Lp.	Treść wniosku	Termin i sposób wykonania wniosku	Odpowiedzialny za wykonanie wniosku
1.	Uaktualnić lub przyjąć nową Politykę Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadającą wymogom ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.) (str. 18-21 protokołu),	30.12.2017 r. Uaktualnione zostaną zapisy Regulaminu o ochronie danych osobowych.	Prezes Zarządu
2.	Podjąć działania administracyjne, aby okresowe kontrole instalacji gazowej, elektrycznej i kominowej wykonywać w każdym lokalu, a w protokołach z wykonanych kontroli osoby wykonujące te czynności winny stwierdzić, że zapoznali się z protokołami z poprzednich kontroli oraz, że ewentualne usterki zostały usunięte. (str. 68-72 protokołu),	Od 2017 r. Spółdzielnia podjęła działania administracyjne mające na celu umożliwienie wykonania kontroli instalacji gazowej, elektrycznej i przewodów kominowych w każdym mieszkaniu.	Z-ca Prezesa ds. technicznych
3.	W protokołach z kontroli instalacji elektrycznej wprowadzić zapis wynikający bezpośrednio z art. 62 ust. 2 pkt. 2) Prawa Budowlanego informujący, że kontrolą zostało objęte „badanie instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów” (str. 71-72 protokołu),	Wprowadzono od 2017 r.	Z-ca Prezesa ds. technicznych
4.	Dokonać oznaczenia zgodnie z Polskimi Normami urządzeń elektrycznych a w szczególności rozdzielczych tablic elektrycznych, tablic administracyjnych głównych wyłączników, włączników przeciwpożarowych. W budynkach, które nie posiadają tych urządzeń po konsultacji z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych należy je zamontować - przyjmując odpowiedni harmonogram wykonania prac. Powyższe wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109, poz.719) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności § 183 cytowanego rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. (str. 103-105 protokołu).	Od 2018 r. Spółdzielnia wdroży program modernizacji rozdzielni elektrycznych z uwzględnieniem właściwych oznakowań oraz zamontowaniem wyłączników przeciwpożarowych.	Z-ca Prezesa ds. technicznych